



INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 4085-8-LE25

“REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO, LA TERCERA”

En Longaví, a **5 de marzo de 2025**, se reúne la comisión encargada de analizar las propuestas públicas, integrada por los funcionarios: Sr. Jahdiel Molina Campos, profesional Dirección de Administración y Finanzas; Srta. Paola Contreras Jorquera, Directora DIDECO (S); y Srta. Camila Chamorro Gaete, Directora de Tránsito, acordando lo siguiente para la licitación pública detallada en este informe.

I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Mandante	Ilustre Municipalidad de Longaví
Unidades Técnicas	Dirección de Desarrollo Comunitario
Número de Licitación	4085-8-LE25
Fecha de Publicación	El día 21 de febrero de 2025
Período de Consultas	Desde 21 al 26 de febrero de 2025
Fecha de Cierre en el portal	El día 04 de marzo de 2025 a las 17: 00 horas

II. OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTA

La evaluación de la presente Propuesta está basada en estricto rigor a las Bases Administrativas que formaron parte de esta Licitación Pública.

En conformidad a los plazos estipulados precedentemente y conforme a la apertura electrónica de la licitación, se obtiene que no se recibieron ofertas a la licitación ID 4085-8-LE25, según consta el acta de deserción de fecha 04.03.2025.

III. OBSERVACIONES

III.1 Aceptación / Rechazo de ofertas

No se recibieron ofertas.

III.2 Foro de Licitación, Preguntas de Licitación

Dentro del período de postulación en el foro de Licitación 4085-8-LE25, se realizan las siguientes Preguntas, tal como se muestra a continuación.

Nº	Fecha y hora		Preguntas ingresadas (16)
1	21-02-2025 20:01:26	P	¿Quieres participar en licitaciones?, ¿No tienes tiempo?, nosotros trabajamos por ti, desde las cubicaciones, presupuestos, carta gantt, llenado de documentación y ayuda para subir todos los documentos necesarios para participar y poder adjudicarse el proyecto. ¿Listo para llevar tu empresa al siguiente nivel? ¡Confía en nosotros para hacerlo posible!. Escríbenos al email descanza@yahoo.com

	24-02-2025 8:52:22	R	NO CORRESPONDE A UNA PREGUNTA DE LA LICITACIÓN
2	24-02-2025 23:03:31	P	NO LE DARAN EL TRATO DIRECTO A EVERMAQ COMO LO HACIAN SIEMPRE??? Y TODO MENOS DE 500 UTM PARA PODER CONTRATAR DIRECTO???
	25-02-2025 13:21:08	R	No corresponde a una pregunta de la licitación
3	25-02-2025 10:23:15	P	¿PUEDE INFORMAR SI EL MUNICIPIO REALIZARÁ LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, GESTION CON LA SEREMÍA DE SALUD PARA QUE EL PROYECTO SEA APROBADO POR ELLOS? ¿O EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR TODO ESTO?
	26-02-2025 12:42:19	R	Según las especificaciones técnicas, en su punto 0.4 (Estudio del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento) . El contratista deberá realizar los estudios necesarios para realizar el proyecto sanitario completo e ingresarlo a la seremi de salud, con el fin de obtener su aprobación, cumpliendo con las todas las normas vigentes.
4	25-02-2025 10:26:43	P	Ladrones los de esa municipalidad los nuevos jefes de secplac tienen sus contratistas listo son amigos de ellos sabra el alcalde la calaña que tiene en secplac
	26-02-2025 11:37:05	R	No corresponde a una pregunta de la licitación
5	26-02-2025 12:20:41	P	Se deberá consultar equipo electrógeno para la planta de tratamiento en la licitación, este esta indicado como necesario en pauta de observaciones que realizo Seremi de salud
	27-02-2025 17:30:30	R	Según el ítem 2.8 de las EE.TT. Se especifica instalar para el tablero de transferencia automática para equipo electrógeno (TTA), el cual será suministrado por el mandante durante el transcurso de la obra.
6	26-02-2025 12:23:24	P	Se consultara la ejecución de un empalme eléctrico independiente para la planta de tratamiento. El empalme existente esta compartido con el patio techado y pabellones de salas de clases, lo que ha llevado a continuos cortes de energía que afectan el funcionamiento de la planta de tratamiento.
	27-02-2025 17:30:42	R	No se considera nuevo empalme.
7	26-02-2025 12:30:52	P	Se deberá realizar proyecto de ingeniería para aprobar la regularización de la planta de tratamiento ante la Seremi de Salud?. Si es así, se solicita indicar si el Municipio apoyara la gestión ante la Seremi de Salud para aprobar el proyecto, de no ser así, los plazos de la aprobación y recepción del proyecto, Afectaran el plazo de ejecución de obra y sus pagos?.

	27-02-2025 17:31:38	R	si, el municipio apoyara la gestión con la Seremi de Salud e ingresará el proyecto de alcantarillado, pero el contratista deberá obtener la resolución sanitaria. Los plazos de ejecución de la obra serán independientes de los plazos de aprobación, sin embargo, el ultimo estado de pago, estará sujeto a la obtención de la resolución de la Seremi de Salud.
8	26-02-2025 16:29:18	P	EL MONTO PRESUPUESTARIO DE ACUERDO AL ANEXO ECONOMICO SE DEBE SUMAR ESE 30% AL ITEMIZADO.
	27-02-2025 17:31:50	R	El monto referencial podrá aumentarse hasta el 30%.
9	26-02-2025 16:29:37	P	FAVOR SUBIR LOS PLANOS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y DEL PROYECTO EXISTENTE.
	27-02-2025 17:33:35	R	Los planos se entregaran al contratista adjudicado
10	26-02-2025 16:30:11	P	SEGÚN PROYECTO REALIZADO, FAVOR DE SUBIR MEMORIA TECNICA PARA SABER CAUDAL Y PARAMETROS DE DISEÑO.
	27-02-2025 17:33:42	R	Ídem respuesta N°9
11	26-02-2025 16:31:09	P	COMO SE COORDINAN LOS TRABAJOS EN FECHA Y HORARIO DE ESCUELA
	27-02-2025 17:52:50	R	El colegio está clausurado, por ende no habrían niños
12	26-02-2025 16:31:26	P	PROYECTO CONSIDERA NUEVA CÁMARA DESGRASADORA, INDICAR SI ES FUERA O DENTRO DEL RECINTO.
	27-02-2025 17:34:31	R	Se considera una nueva cámara desgrasadora fuera del recinto
13	26-02-2025 16:31:39	P	NO SE PUEDE ACCEDER A REVISAR OBSERVACIONES EN SEREMI DE SALUD POR acta N°160529 y N°160526.
	27-02-2025 17:52:30	R	se adjunta acta N°160529



14	26-02-2025 16:31:51	P	PUNTO 0.4. ESTUDIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ES IMPORTANTE CONTAR CON EL PROYECTO ESCRITO ANTERIOR PARA ACTUALIZAR Y REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES.
	27-02-2025 17:35:08	R	No se cuenta con ningún dato de ingreso anterior, pero el mandante ingresará el proyecto sanitario en la Seremi de Salud.
15	26-02-2025 16:32:25	P	2.3. SISTEMA DE IMPULSIÓN NO ESPECIFICA CARACTERISTICAS DE BOMBAS Y NO EXISTE TABLA ADJUNTA DE LA QUE HABLA EN LA DESCRIPCIÓN.
	27-02-2025 17:35:32	R	las características de la bomba y de los demás artefactos se entregaran al contratista adjudicado.
16	26-02-2025 16:32:39	P	NO EXISTEN PLANOS DE CÁMARA DE REJA FAVOR SUBIR.
	27-02-2025 17:35:37	R	Los planos se entregaran al contratista adjudicado.

III.3 Aclaración Ofertas

En la presente licitación, no se realizaron aclaraciones.

IV.- CONCLUSIÓN Y/O SUGERENCIAS:

En el marco del llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra **"REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO, LA TERCERA"**, ID: 4085-8-LE25, la Comisión de Evaluación, de acuerdo al acta de deserción de fecha 04.03.2025, **PROPONE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN** citada anteriormente, por no recibir ofertas.

JAHIEL MOLINA CAMPOS
PROFESIONAL DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PAOLA CONTRERAS JORQUERA
DIRECTORA DIDECO (S)

GAMILA CHAMORRO GAETE
DIRECTORA DE TRANSITO

M. Fuentes/M. Soto



Resolución de Acta de Deserción

Adquisición N° 4085-8-LE25
Fecha de Deserción
04-03-2025 17:05:12
Fecha de Consulta
04-03-2025 17:10:52

En Longaví,

Esta Licitación no tiene ofertas por lo que se declaró desierta:

Acta Deserción
Organismo Demandante

Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Unidad de Compra	Depto. de Secplan
R.U.T.	69.130.600-3
Dirección	1 oriente #224
Comuna	Longaví
Ciudad en que se Genera la Adquisición	Región del Maule

Datos de la Adquisición

Número de Adquisición	4085-8-LE25
Nombre de Adquisición	REPARACION PTAS ESCUELA LA TERCERA
Tipo de Adquisición	Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
Descripción	CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ESCUELA CARDENAL JOSÉ MARIA CARO DEL SECTOR DE LA TERCERA
Tipo de Convocatoria	ABIERTO
Moneda	Peso Chileno
Fecha de Publicación	21-02-2025 13:55:00
Fecha de Cierre	04-03-2025 17:00:00
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Desertado	--
Monto Neto Estimado del Contrato	--

Lineas de Adjudicación

Código	Descripción ONU	Especificaciones del Comprador	Cantidad	Unidad
72131702	Construcción de obras civiles	CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA ESCUELA CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO DEL SECTOR DE LA TERCERA.	1	Unidad

Anexos a la Deserción

Archivo	Tipo	Descripción
EETT PTAS LA TERCERA CORREGIDA.PDF	Otros Anexos de adquisición	EETT CORREGIDAS EN BASE A MODIFICACIONES REALIZADAS EN DECRETO MUNICIPAL N° 351
DECRETO MUNICIPAL N° 351 MODIFICA BASES.pdf	Otros Anexos de adquisición	DECRETO MUNICIPAL N° 351 QUE MODIFICA BASES Y OTROS DOCUMENTOS DE LA LICITACION ID 4085-8-LE25
ACTA FOLIO N° 160529.pdf	Otros Anexos de adquisición	acta seremi de salud
Visita a terreno 4085-8-le25.pdf	Otros Anexos de adquisición	Acta visita a terreno
pre Obligación.pdf	Otros Anexos de adquisición	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Decreto 317 desierta y ap bases.pdf	Otros Anexos de adquisición	DECRETO AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
EETT PTAS LA TERCERA.PDF	Otros Anexos de adquisición	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
bases administrativas 2° licitacion.pdf	Otros Anexos de adquisición	BASES DE LICITACION
Anexo 3.XLSX	Anexos Económicos de Adquisición	Anexo Económico
Anexos 1 y 2.docx	Anexos Administrativos de Adquisición	Anexo Administrativo

Imprimir Acta